



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343) 251-46-79

E-mail: [info@ural.gosnadzor.ru](mailto:info@ural.gosnadzor.ru)

п.г.т. Тугулым

(наименование населенного пункта)

« 16 » января 2020 г.

(число, месяц, год)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении нарушений, выявленных

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
**N Св-34-П**

С 14.01.2020 по 16.01.2020 по адресу: 623650, Свердловская область, Тугулымский район,  
п.г.т.Тугулым, ул. Садовая, 11

(место проведения проверки)

на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от  
10.01.2020 г. № Св-34-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), должность заместителя руководителя органа государственного надзора, издавшего распоряжение о проведении проверки)

Муниципальной автономной дошкольной образовательной организации «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка», (Далее – МАДОО «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка»), ИНН 6655003691, ОГРН 1026602233701. (полное и сокращенное наименование юридического лица)

Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами): 623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Садовая, 11

Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня с 14.01.2020 по 16.01.2020.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора № Св-34-А от 05.08.2019.

Лица, проводившие проверку:

№	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Чуклин Леонид Павлович	Государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МАДОО «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка» Лысенко Наталья Александровна В ходе проведения проверки: выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных технических документов:

№ п.п.	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушения
--------	--	---	-----------------------------	----------------------------

1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов организации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) п. 1.2.3, 1.2.7.	МАДОО «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка»	01.09.2020
2.	Не обеспечена 2 категория надёжности электроснабжения (нет 2-го независимого источника электроснабжения). Приложение № 2	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) п.1.2.18., 1.2.20.	МАДОО «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка»	01.09.2020

Руководителю издать приказ, направленный на устранение замечаний данного предписания с указанием ответственных за выполнение. Копию приказа направить в Уральское управление Ростехнадзора (623418 г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; факс (3439)36-53-25).

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить руководителю Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору уведомление об исполнении предписания.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал(и):

**Государственный инспектор**

**Каменск-Уральского территориального отдела**



**Л.П.Чуклин**

(ФИО, должность лиц, проводивших проверку) (подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

**Заведующая МАДОО «Тугулымский детский сад №7 «Мишутка» Лысенко Наталья Александровна**

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

«16» января 2020 г.

(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075128

Владелец ЛЫСЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Действителен с 04.04.2025 по 04.04.2026